

Stromversorgung Schierling eG

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage
für den Parallelbetrieb mit dem

Niederspannungsnetz

Mittelspannungsnetz

Adresse Anlagenbetreiber:

Name:
Vorname:
Straße, Hs-Nr:
PLZ, Ort:
Telefon: Fax:

Adresse Anlagenstandort (falls abweichend):

Name:
Vorname:
Straße, Hs-Nr:
PLZ, Ort:
Telefon: Fax:

Gemarkung: Flurnummer:

Verknüpfungspunkt (falls Abweichend vom Standort):

Bezeichnung: Straße Hs-Nr:
PLZ, Ort:

ausführender Elektrofachbetrieb:

Firma: Straße Hs-Nr:
PLZ, Ort: Telefon: Fax:

1. Allgemeines:

- Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)
- Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit den Planungsvorgaben
- Übergabeschalteneinrichtung: Zugänglichkeit der Trennfunktion
- Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bedingungen

In Ordnung

ja nein
 ja nein
 ja nein
 ja nein

2. Schutzeinrichtung:

2.1 siehe separates Protokoll

2.2 Prüfbericht über standardisierte Typenprüfung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung liegen vor

ja, (keine Einträge unter 2.2-2.4)

ja, (keine Einträge unter 2.3-2.4)

Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt, Funktion in Ordnung

ja nein

2.3 Überprüfung der Einstellwerte

Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	wertichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle
Spannungsrückgangsschutz	1,0 Un – 0,7Un	<input type="text"/> Un	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Spannungssteigerungsschutz	1,0 Un – 1,15Un	<input type="text"/> Un	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Frequenzrückgangsschutz	50 Hz – 47 Hz	<input type="text"/> Hz	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz – 52 Hz	<input type="text"/> Hz	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Oberpfalz Süd BLZ 750 620 26 Kto.-Nr.: 610 267
Sparkasse Schierling BLZ 750 500 00 Kto.-Nr.: 410 707 004
Postbank München BLZ 700 100 80 Kto.-Nr.: 287 400 803

Ust-Id.Nr. DE 133711884 – Steuernummer: 244/106/70026
Registergericht Regensburg, Genossenschaftsregister 640
Vorstand: Josef Blüml (1. Vors.) Johann Kammermeier (Stv.); Josef Kammermeier
Aufsichtsratsvorsitzender: Robert Christl

Stromversorgung Schierling eG

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)

- Überprüfung erforderlich ja nein
- Gemessene Abschaltzeit ms
- Vorgabe des Netzbetreibers erfüllt ja nein

3. Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation:

- Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt ja nein
- Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt ja nein
- Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab nicht vorhanden ja nein

In Ordnung

4. Technische Datenblätter der eingesetzten elektrischen Komponenten sind beigelegt ja nein

5. Anmerkungen:

6. Bestätigung:

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt die verantwortliche Elektrofachkraft die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere der Richtlinie für Erzeugungsanlagen am

Niederspannungsnetz

und die aktuell gültige TAB

Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich die Schutzeinrichtungen stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten.

7. Meldedaten:

Installierte Leistung (KWp)

Inbetriebnahmedatum:

Falls Zählereingangsdatum abweicht
"Inbetriebname unter Zeugen" mit ausfüllen!

Wichtig: Bei PV-Anlagen muss die Modulleistung und das Datum mit den Angaben in der Meldung an die Bundesnetzagentur übereinstimmen. Nur ein vollständig ausgefülltes Inbetriebsetzungsprotokoll kann weiter bearbeitet werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlagenbetreibers:

Version: F-EEG-I-2.0

Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft:

Stromversorgung Schierling eG
Dorfmühlstr. 4
84069 Schierling
Tel: 09451-9436-0
Fax: 09451-9436-20
Internet: www.schierling-strom.de
e-mail: netz@schierling-strom.de

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Oberpfalz Süd BLZ 750 620 26 Kto.-Nr.: 610 267
Sparkasse Schierling BLZ 750 500 00 Kto.-Nr.: 410 707 004
Postbank München BLZ 700 100 80 Kto.-Nr.: 287 400 803

Ust-Id.Nr. DE 133711884 – Steuernummer: 244/106/70026
Registergericht Regensburg, Genossenschaftsregister 640
Vorstand: Josef Blüml (1. Vors.) Johann Kammermeier (Stv.); Josef Kammermeier
Aufsichtsratsvorsitzender: Robert Christl