

Veröffentlichungen nach StromNEV Bezugsjahr 2017

Strukturmerkmale (§27Abs.2)	Einheit				Gesamt
		MS	MS/NS	NS	
§27 (2) Nr. 1 Stromkreislänge					
Kabel	km	23,8		200	
Freileitung	km	0		0	
§27 (2) Nr. 2 Installierte Leistung MS/NS	kVA			13.400 kVA	
§27 (2) Nr. 3 entnommene Jahresarbeit	kWh	46.935.480	8.321.797	11.978.845	
§27 (2) Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen	St.	9	7	2774	2790
§27 (2) Nr. 5 Einwohnerzahl im Netzgebiet	St.			5396	
§27 (2) Nr. 6 Versorgte Fläche in der Niederspannung	km <sup>2</sup>			4,85 km <sup>2</sup>	
§27 (2) Nr. 7 Geographische Fläche des Netzgebietes	km <sup>2</sup>			22,16 km <sup>2</sup>	

Verluste (§ 10 Abs.2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	Gesamt
§10 (2) Höhe der Durchschnittsverluste	%	1,33%	1,00%	1,50%	0,95%
§17 (2) Nr. 2 Menge der Verlustenergie	kWh	469.355	124.827	113241	
§17 (2) Nr. 7 Gesamtverluste	kWh				707423
Kosten der Verlustenergie	EUR				
durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	EUR				

Technische Angaben gem § 17 Abs. 2 Satz 2 Stromversorgungsverordnung

		MS	MS/NS	NS	Gesamt
1. Jahreshöchstlast gesamt und der Entnahme	kW	9.390	2.914	2.862	9.543
2. Netzverlustleistung	kW	141	48	41	230
3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung	kW			3.505	
4. Summenlast der Fahrplanprognosen	kW			1.651	
5. Höchstentnahmelast der vorgelagerten Netzebene	kW	9.531			
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kW	46.671.015			46.671.015
6. Summe der Einspeisungen (Energie)	kWh	733.820	486.713	5.363.625	6.584.158
Summe der Einspeiseleistungen (zeitgleich)	kW				
7. Netzverluste (Energie)	kWh	469.355	124.827	113.241	707.423
Durchschnittliche Beschaffungskonditionen	ct/kWh				